



HERSTELLER: Frühwald Rauchfang- und Hochbausysteme GmbH  
Badendorf 12a, A-8413 Ragnitz, Tel. 03183/82450, Fax: 03183/82450-331



Bausatz für System Ofen-Abgasanlage mit Keramik-Innenrohr und integrierter  
Scheitholz - Pellets - Feuerstätte mit wasserführenden Bauteilen  
PLEWA UniTherm 2+P

BTI - Bautechnisches Institut, Karl Leitl Straße 2, A-4048 Linz/Puchenau

Die landesrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen Regeln der Technik sind einzuhalten

0989-CPD-1132

2013

ÖNORM ETA  
-13/0323

Ausführung:	Leistungsmerkmale:	Zulässige Brennstoffarten:	Innen Ø mm <sup>(2)</sup>
<input type="checkbox"/>	T400 N1 D 3 G50	3	

Brennstoffe: (3) Scheitholz, Pellets

Wärmedurchlasswiderstand Innendurchmesser des Innenrohres in m: <input type="checkbox"/> 0,12/0,12 <input type="checkbox"/> 0,14/0,14	R37 R39	m <sup>2</sup> K/W
Durchschnittliche Rauheit: r	0,0015	m
Beständigkeit gegen Frost - Auftauen	beständig	--
max. Aufbauhöhe	20	m
Feuerwiderstand außen - außen	NPD	--

(2) vom Ausführenden anzugeben

ACHTUNG:  
Dieses Typenschild darf nicht verändert werden!

AUSFÜHRENDER:

F90 gemäß ÖN B 8203

(Firmennummer ist vom Ausführenden anzugeben)

[www.plewa.at](http://www.plewa.at)